



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел. 60-66-57

E-mail: oktgp@n.mchs-18.ru

г. Ижевск

«25» ноября 2019г.

Предписание № 02/109/1/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 72», заведующему Дюгуровой Еве Юрьевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 02/109 от «29» октября 2019г., выданного заместителем главного
государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Королевым Алексеем
Витальевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «20» ноября 2019 г. по 12 ч. 30 мин. «25» ноября 2019 г.
проведена плановая выездная проверка объекта(ов) защиты Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72» (юридический адрес: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. 10-я Подлесная, 10 осуществляющего свою деятельность по адресу(ам):
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10-я Подлесная, 10

Лицо(а), проводившие проверку:

государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Малых Денис Александрович

совместно с: заведующим МБДОУ «Детский сад № 72» Дюгуровой Евой Юрьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований по- жарной безопасности с указани- ем мероприятия по его устране- нию и конкретного места выяв- ленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма- тивного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требова- ния которого (-ых) на- рушены	Срок уст- ранения нарушения требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Не обеспечен подъезд пожарной тех- ники к зданию детского сада со всех сторон (с восточной и южной сторо- ны здания).	ст. 90 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ, п. 8.1 СП 4.13.130.2013	01.07.2020г.	
1/1/2	Здание детского сада не обеспечено эвакуационным освещением.	п.п. 33,43 Правил проти- вожарного режима в	01.07.2020г.	

		РФ, п. 4.3.1 СП 1.13130.2009		
1/1/3	Наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа), используемые для эвакуации со второго этажа здания детского сада имеют ширину лестниц менее 0,8 м (факт. 0,7м).	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ СНиП II-A.5-62 п. 4.1; СНиП 31-06-09 п. 5.4	01.07.2020г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Государственный инспектор города Ижевска
по пожарному надзору **Малых Д.А.**
(должность фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)
«25» ноября 2019 г.
М.Д.П.*

Предписание для исполнения получил:

Дюшурова Е.Ю. зав.участком №3 ДООУ №72
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» декабря 2019 г.


(подпись)